

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 24/_____**

Аккольский район
Место составления

19.04.2024 г.
Время 11:47

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 24 от 03.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АБИШЕВ АРЫСТАН ТОЛЕГЕНОВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

ДАУКЕНОВ ТЕМИРЛАН ЕРЖАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Сазды булак отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Сазды булак отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, АККОЛЬСКИЙ, Минское, Ыбырая Алтынсарина (УЛИЦА), 1/1.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 18.04.2024 - 19.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Сазды булак отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Дежурный персонал не обеспечен комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям. Запасной ключ не хранится в помещении дежурного персонала (охрана) на первом этаже	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	здания. Основание: п.10 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	
2	На территории школы допускается курение в неустановленных для этих целей местах. Основание: п. 58. «Правил пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 22 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В правом крыле под лестничным маршем допускается хранение различных горючих материалов Основание: п.24 п.п.10 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с подтверждением достигнутых результатов путем проведения испытаний в лаборатории, аккредитованной в государственной системе технического регулирования согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании". Основание: п. 21 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	На 2 этаже в актовом зале недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушитель). Основание: п. 18 приложение 3 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Допускается эксплуатация незакрепленной электророзетки в кабинете начальных классов и электровключателя в кабинете химии, в уборном помещении 2 этажа допускается эксплуатация светильника со снятым плафоном, предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 86 п.п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7	Не произведен замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п. 87. «Правил пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	В мини центре и кабинете трудов электророзетки смонтированы по горючему основанию. Основание: п.79 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	В электрощитовой на первом этаже, в актовом зале на втором этаже электрические провода соединены методом скручивания. Основание: п.80 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	В кабинете казахского языка отсутствует защитная крышка на соединительной и ответвительной коробке Основание: п.82 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
11	В кабинете самопознания допускается эксплуатация системы вентиляции с заделанными отверстиями. Основание: п. 121 п.п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 107 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Сулф

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Тадир Муратбек *19.04.2024 г.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет

Приложение на «__» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.